




Abzweige im Grundstücksanschluss

Abzweige im Grundstücksanschluss sind gemäß der Entwässerungssatzung der Stadt Kaufbeuren nicht zulässig.



Bsp. Putz-/Kontrollöffnung

Bsp. Revisions-/Kontrollschacht

Die seitlichen Anschlüsse müssen verschlossen werden.


Wenn die Zuleitungen nicht mehr benötigt werden, werden diese bei der Kanalsanierung mit verschlossen.

Werden die Zuleitungen weiterhin benötigt, gibt es mehrere Möglichkeiten für einen Umbau:

- Im Fall einer Kontroll-/Putzöffnung im Haus:

alle seitlichen Zuläufe hinter der Kontrollöffnung einbinden

einen neuen Revisionschacht setzen und die Anschlüsse dort einbinden





- Im Fall eines Kontroll-/Revisionschachtes auf dem Grundstück:

alle seitlichen Zuläufe an den vorhandenen Kontrollschacht anbinden

einen neuen Revisionschacht in Grenznähe vor die seitlichen Zuläufe setzen

