



WWA Kempten – Rottachstraße 15 - 87439 Kempten

Stadt Kaufbeuren
Kaiser-Max-Straße 1
87600 Kaufbeuren

Ihre Nachricht

Unser Zeichen
2.1-4474.5-KF-5863/2024

Bearbeitung +49 (831) 52610-213
Roland Mayer

Datum
06.03.2024

**Vollzug der Wassergesetze;
IED-Überwachung bei der Firma Hans Kolb Papierfabrik GmbH & Co. KG, Ade-
lindastr. 15, 87600 Kaufbeuren**

Anlage(n): 1 Untersuchungsbefund

Sehr geehrte Damen und Herren,

in der Anlage übersenden wir Ihnen den Untersuchungsbefund der amtlichen Überwachung vom 13.12.2023 durch das Wasserwirtschaftsamt Kempten an der Abwasserbehandlungsanlage der Firma Hans Kolb Papierfabrik GmbH & Co. KG, als Beitrag für die koordinierte Überwachung am 08.10.2023.

Bei der Überwachung wurde für den Parameter AOX eine Überschreitung des Bescheidswertes festgestellt. Zusammen mit den vorangegangenen Überschreitungen gilt der Wert als nicht eingehalten.

Mängel an der Abwasserbehandlungsanlage waren nicht ersichtlich. Die Abwasserbehandlungsanlage entspricht dem Stand der Technik.

Mit freundlichen Grüßen

gez.

Mayer

